



Chojna, dn. 03.07.2019 r.

DIR.271.1.7.2019.MA

### *Uczestnicy postępowania*

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie procedury otwartej pod nazwą: „Ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie katastrofom; zakup samochodu pożarniczego ciężkiego dla OSP Nawodna i średniego dla OSP Krajnik Dolny”; DIR.271.1.2019, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2019/S 117-286267 dnia 20.06.2019 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

#### **Treść zapytania:**

*Dotyczy punktu 5.34 załącznika 4B do SIWZ. Czy Zamawiający dopuści wentylator oddymiający napędzany silnikiem spalinowym o mocy min. 3,5 kW, wydajność 37,7000 m<sup>3</sup>/h o wadze maksymalnie 27 kg?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zmniejszenia minimalnej mocy wentylatora oddymiającego do 3,5 kW. Zgodnie z Modyfikacją SIWZ nr 3 DIR.271.1.6.2019.MA z dnia 03.07.2019 r. w punkcie 5.34 Załącznika nr 4B do SIWZ dokonana została modyfikacja maksymalnej wagi wentylatora oddymiającego. W związku z powyższym, preferowana przez Zamawiającego waga wentylatora oddymiającego wynosi maksymalnie 38 kg.

BURMISTRZ  
  
mgr Barbara Rawecka