

MODYFIKACJA NR 3

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczącej zadania inwestycyjnego pod nazwą:
**„Remont i przebudowa sali gimnastycznej przy
Szkołe Podstawowej nr 2
w Chojnie”**

W związku z zapytaniami skierowanymi do „Zamawiającego” po sprawdzeniu ich zasadności wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1. *W jaki sposób mają być zamontowane nagrzewnice oraz w jaki sposób rozliczyć ewentualną konstrukcję ponieważ ani w opisie ani w przedmiarach nie ujęto tej kwestii.*

W projekcie przewidziane jest podwieszenie nagrzewnic do projektowanego stropu. Nagrzewnice dostarczane są wraz z odpowiednimi konsolami montażowymi umożliwiającymi ich łatwe podwieszenie do stropu. Innym sposobem jest mocowanie nagrzewnic za pomocą sworzni stalowych. Ponadto w pozycji kosztorysowej nakłady materiałowe przewidują konstrukcję wsporczą w ilości 5,10 – 20 kg. Konkretny sposób zamocowania nie wymaga specjalnego rozwiązania projektowego albowiem jest to do rozstrzygnięcia na etapie realizacji.

Pytanie 2. *W rzucie sytuacyjnym zaznaczono projektowaną przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wraz z hydrantem – czy i w jaki sposób zadanie to ma być wykonane, ponieważ nie zostało ono opisane w opisie ani przedmiarze.*

Przebudowa sieci wodociągowej wskazana na planie sytuacyjnym nie dotyczy tej części zadania. Została ona już zrealizowana w ramach drugiego etapu obejmującego rozbudowę szkoły.

Pytanie 3. *W rzucie sytuacyjnym zaznaczono projektowaną kanalizację deszczową, brak jest dokładnego opisu jaką część i w jaki sposób należy ją wykonać. Przedmiar obejmuje częściowe wykonanie projektowanej sieci z zastosowaniem czyszczaków a nie studni.*

Wskazana w planie sytuacyjnym przebudowa kanalizacji deszczowej jest realizowana w ramach drugiego etapu robót obejmującego rozbudowę szkoły. Przedmiar robót obejmuje fragment kanalizacji stanowiącej odprowadzenie wód opadowych z dwóch rur spustowych przewidywanych do zamontowania na sali gimnastycznej.

Sporządził:

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Planowania Przestrzennego
Inwestycji, Remontów
i Ochrony Środowiska
Int. Jan Berbeś

Zatwierdził:

z up. **BURMISTRZA**
mgr Wojciech Długoborski
Zastępca Burmistrza