

Chojna, dnia 21.12.2011 r.

### Wyjaśnienie do SIWZ (2)

Dotyczy zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie w ramach zadania pn. „Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kolbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój; przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż Podmurza w Chojnie” realizowanego w ramach środków programu INTERREG IVA.**

W dniu 20.12.2012 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnie wpłynęło zapytanie.

1. W związku z różnymi zapisami w : opisie technicznym, dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz SST dotyczącymi kostki kamiennej, prosimy o jednoznaczne wskazanie z jakiej kostki kamiennej należy wykonać nawierzchnię.

Ad. 1. **Nawierzchnię należy wykonać z kostki kamiennej rzędowej koloru czerwonego.**

BURMISTRZ  
  
mgr Adam Fedorowicz