

Chojna, dnia 5 kwietnia 2024 r.

DIR.271.4.4.2024.MKA

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa dostępności placów zabaw w Chojnie”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 27.03.2024 r. pod numerem 2024/BZP 00262063/01.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), **przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:**

Pytanie nr 1:

Proszę o informację czy Wykonawca ma wykonać bezpieczną nawierzchnię zgodnie z normą PN-EN 1177 w strefie bezpieczeństwa danego urządzenia w ilościach które przedstawione są w OPZ ? Ilości te są mniejsze niż strefy bezpieczne urządzeń. Wtedy nawierzchnia ta nie będzie w całej strefie bezpiecznej danego urządzenia - czy w tej sytuacji należy dostosować ilości do strefy danego urządzenia ?

Odpowiedź:

Proszę o dostosowanie wielkości stref bezpiecznych do proponowanego przez Wykonawcę danego urządzenia. Strefy bezpieczne muszą zostać wykonane zgodnie z zaleceniami danego producenta. Jeśli Wykonawca zaproponuje montaż urządzenia tożsamego, (o parametrach technicznych tożsamych wskazanych w OPZ), a strefa bezpieczna będzie inna niż wskazana w OPZ, strefy bezpieczne muszą zostać wykonane zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Burmistrz Gminy Chojna

Barbara Rawecka