

BPI.041.1.2.2017.

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Dotyczy: postępowania pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Chojna”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.04.2018 r., z czego ma być wykonana konstrukcja zestawu ze sklejki (czy ma być to drewno klejone, czy metal)?”, informuję, co następuje:

Konstrukcja zestawu ze sklejki ma być wykonana z drewna o przekroju kwadratowym 90x90 lub z drewna bezrdzeniowego toczonego o grubości od średnicy 60 do 120 mm, impregnowanego, zabezpieczonego impregnatem koloryzującym-grzybobójczym.

BURMISTRZ

mgr Adam Fedorowicz