

ZBF/BPI.042.9-3.2012

BZP. ZBF.271.3.2012

Dotyczy: Remontu świetlic wiejskich w miejscowościach: Godków Osiedle, Krzymów, Lisie Pole, Mętno, Rurka Gmina Chojna.

W związku ze złożeniem do Gminy Chojna zapytań dotyczących remontów w/w świetlic wiejskich udzielam następujących wyjaśnień:

Ad.1. Czy można zastosować metodę równoważną do metody ISPO ?:

- *Zdecydowanie tak – dopuszczalne jest zastosowanie metody równoważnej. Informację taką winniśmy zamieścić w SIWZ, jej brak jest naszym niedopatrzeniem za co przepraszamy.*

Ad.2. W sprawie wykładziny wskazanej w przedmiarze robót do zastosowania w świetlicy w Lisim Polu:

- *W przedmiarze robót wskazana została wykładzina Sport grubości 4 mm jaka jest zawarta w pozycji katalogowej KNR. Wykładzina tego rodzaju w zasadzie nie nadaje się do zastosowania w obiekcie typu świetlicowego. W ofercie należy skalkulować wykładzinę przeznaczoną do stosowania w budynkach użyteczności publicznej o tej samej grubości użytkowej co grubość całkowita. Może to być np. wykładzina firmy Tarkett oznaczona symbolem S-372 81 Ronneby o grubości 2,0 mm lub inna równoważna.*

BURMISTRZ
Fedorowicz
mgr Adam Fedorowicz